



Baden-Württemberg  
Regierungspräsidium Tübingen

Benannte Stelle  
Notified body  
EU 305/2011 (Bau PVO)  
Reg.:1717

## Beschussamt Ulm

Staatliche Prüf- und Zertifizierungsstelle für Waffen- und Sicherheitstechnik  
Legal verification and certification office for weapons and security engineering

### Zertifikat - Certificate

S 15 0028 01 / Z

#### Durchschusshemmende Verbundsicherheitsverglasung

Bullet resistant laminated glazing

Konformitätsbewertung gemäß EN 14449: 2005 Nr. 4.3.2.4

Evaluation of conformity according to EN 14449: 2005 number 4.3.2.4

**Antragsteller**  
Applicant

Hammerglass AB  
SE-26971 Förslöv

**Hersteller**  
Manufacturer

Hammerglass AB  
SE-26971 Förslöv

**Ort und Datum der Prüfung**  
Location and test date (d.m.y.)

89081 Ulm, 24.03.2015

**Prüfanforderung und Verfahren**  
Test requirement and method

DIN EN 1063

**Gegenstand der Zertifizierung**  
Item under certification

VSG-Verglasung (+21°C)  
Laminated glazing (+21°C)

500 x 500 x 39,00 mm

**Typenbezeichnung**  
Product reference

HmG BR6 NS

**Zugeordnete Widerstandsklasse**  
Resistance class achieved

**DIN EN 1063 BR6 NS**


**Details siehe Prüfbericht-Nr.**  
Details see test report number

S 15 0028 01 / B

Hiermit bestätigen wir, dass sämtliche zur Zertifizierung eingesetzten Prüfmittel, Messmittel und Hilfsmittel entsprechend dem akkreditiertem System qualifiziert bzw. messtechnisch rückgeführt sind.  
We hereby confirm that all test devices, measuring tools and aids used for the certification are qualified or metrological traceable to the accredited system.

Zertifikate ohne Unterschrift und Dienstsiegel haben keine Gültigkeit. Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung des Beschussamtes Ulm.  
Der Prüfbericht ist Grundlage und Bestandteil des Zertifikats.

Only the original certificate stamped and signed by the Proof House is valid. This certificate may only be passed on in its entirety and without modification. The use of parts of this certificate is allowed only with the express consent of the Beschussamt Ulm.  
The test report is basis and part of the certificate.



Mitglied der VPAM

Beschussamt Ulm  
Albstraße 74  
89081 Ulm

Tel.: 0731-9 68 51-0  
Fax: 0731-9 68 51-99  
beschussamt@rpt.bwl.de  
www.beschussamt.eu

Akkreditierte Prüf- und  
Zertifizierungsstelle



Ulm, den 05.05.2015

  
**KLING**  
Leiter der Zertifizierung  
Head of certification